

ПРОТОКОЛ
выездного заседания рабочей группы по обследованию объектов социальной
инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

25.05.2018

г. Нижневартовск

Присутствовали:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Стряпчая
Ольга Викторовна | начальник отдела по работе с общественными объединениями и организациями граждан управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска; |
| 2. Черкас
Марина Александровна | главный специалист отдела по работе с общественными объединениями и организациями граждан управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска; секретарь рабочей группы; |
| 3. Саврасова
Виктория Валентиновна | начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города; |
| 4. Куртяник
Елена Алексеевна | член общественной организации «Нижневартовское городское общество слепых»; |
| 5. Чачвадзе
Валерий Иванович | председатель общественной организации инвалидов города Нижневартовска; |
| 6. Круглень
Анатолий Федорович | председатель общественной организации «Инвалиды Чернобыля»; |
| 7. Башинский
Иван Владимирович | член регионального общественного объединения «Ханты-Мансийское окружное общественное движение инвалидов-колясочников «Преобразование». |

Перечень объектов для осмотра:

- | | |
|---|------------|
| 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №29», ул. Дзержинского, 27а. | учреждение |
| 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №42», ул. Нефтяников, 93а. | учреждение |

В процессе обследования территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №29» по ул. Дзержинского, 27а и прилегающей территории **было установлено:**

- во входной группе установлена система вызова помощи для инвалидов (кнопка вызова);
- имеется стационарный пандус, подъемное оборудование (гусеничный лестничный подъемник); инвалидное кресло, перекатные мобильные металлические пороги для беспрепятственного передвижения инвалидов на инвалидной коляске;
- по всей длине школьных коридоров расположена объемная тактильная плитка, обозначающая пути движения;
- во входной группе и по всей длине стен школьных коридоров установлены поручни;
- для инвалидов по зрению на стеклянных дверях входных групп имеются предупреждающие контрастные наклейки, на вывесках кабинетов - тактильные таблички со шрифтом Брайля, на первой и последней ступени лестничного марша размещены контрастные полосы;
- на первом этаже установлена система Сурдоцентр, видеотерминал инфостенд «Исток»;
- в каждом учебном кабинете имеется специальное оборудованное место (учебный стол) для инвалида-колясочника;
- санузел для инвалидов отвечает всем требованиям и оснащен необходимым санитарно-техническим оборудованием для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения.

В процессе обследования были заслушаны мнения Башинского И.В., Чачвадзе В.И., Круглени А.Ф., Куртяник Е.А.

Руководству общеобразовательного учреждения было предложено рассмотреть возможность обновления бетонного и специального противоскользящего покрытия стационарного пандуса, а также изменить угол наклона пандуса в соответствии свода правил СП59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

В процессе обследования территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №42» по ул. Нефтяников, 93а и прилегающей территории **было установлено:**

- во входной группе установлена система вызова помощи для инвалидов (кнопка вызова), имеется стационарный пандус, инвалидное кресло.
- для инвалидов по зрению на стеклянных дверях входных групп имеются предупреждающие контрастные наклейки;
- для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в кабинетах начальной школы имеются специальные учебные парты;
- имеется специальный санузел для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения.

В процессе обследования были заслушаны мнения Башинского И.В., Чачвадзе В.И., Круглени А.Ф., Куртяник Е.А.

Руководству общеобразовательного учреждения было предложено:

1. Рассмотреть возможность обновления бетонного и специального противоскользящего покрытия стационарного пандуса, а также ремонта или замены кнопки вызова персонала.
2. Оборудовать в соответствии с нормами (свод правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения") санузел для инвалидов, установить в помещении санузла специальное оборудование, кнопку вызова экстренной помощи, выключатель света перед санузлом разместить на удобной высоте для инвалида-колясочника.

Принятые решения:

Рекомендовать департаменту образования администрации города (Э.В. Игошин), руководителям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №29» (Т.В. Бачинина), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №42» (Г.А. Гасимова) учесть замечания и предложения членов рабочей группы (приложение к протоколу).

**Заместитель главы города
по социальной и молодежной политике**

Н.Г. Волчанина

Секретарь рабочей группы

М.А. Черкас

**Рекомендации рабочей группы
по обследованию муниципальных объектов на предмет соблюдения
требований доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения**

№	Наименование объекта, адрес	Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения	Рекомендации рабочей группы
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №29», ул. Дзержинского, 27а.	условия для обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения <u>частично созданы</u>: - установлена система вызова помощи для инвалидов (кнопка вызова); - имеется стационарный пандус; - имеется подъемное оборудование гусеничный лестничный подъемник); инвалидное кресло, перекатные мобильные металлические пороги для беспрепятственного передвижения инвалидов на инвалидной коляске; - по всей длине школьных коридоров находится объемная тактильная плитка, обозначающая пути движения; - поручни установлены во входной группе и по всей длине стен школьных коридоров; - для инвалидов по зрению имеются предупреждающие контрастные наклейки на стеклянных дверях входных групп, тактильные таблички со шрифтом Брайля во входной группе, на вывесках в кабинетах, контрастные полосы на первой и последней ступени лестничного марша; - установлена система Сурдоцентр, видеотерминал инфостенд «Исток»; - в каждом учебном кабинете имеется специальное оборудованное место (учебный стол) для инвалида-колясочника;	рассмотреть возможность обновления бетонного и специального противоскользящего покрытия стационарного пандуса, изменить угол наклона пандуса в соответствии свода правил СП59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

		- санузел отвечает всем требованиям и оснащен необходимым санитарно-техническим оборудованием для инвалидов колясочников и других маломобильных групп населения	
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №42», ул. Нефтяников, 93а	условия для обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения <u>частично созданы</u>: - установлена система вызова помощи для инвалидов; - имеется стационарный пандус; - имеется инвалидное кресло; - для инвалидов по зрению размещены предупреждающие наклейки на стеклянных дверях входных групп, - для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в кабинетах начальной школы имеются специальные учебные парты; - имеется специальный санузел для инвалидов колясочников и других маломобильных групп населения	рассмотреть возможность: - ремонта или замены кнопки вызова персонала; - в соответствии свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" привести в соответствие: - стационарный пандус (обновить бетонное и специальное противоскользкое покрытие); - оборудовать в соответствии с нормами санузел для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения; - установить в помещении санузла кнопку вызова экстренной помощи; - выключатель света перед санузлом разместить на удобной высоте для инвалида-колясочника